

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-292548-3/ČJ-2025-010306

Kladno 16. prosince 2025
Počet stran: 2

SUNCAD, s.r.o.
Špotzova 96/6
Liboc
161 00 Praha 6

Vyjádření "Škola Donum Felix Horní Bezděkov"

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 10 odst. 5; § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s připojením pozemku parc. č. 359/35 v k.ú. Horní Bezděkov k místní komunikaci ulice K Letohrádku v obci Horní Bezděkov a k vybudování nových kolmých parkovacích stání.

Toto vyjádření je vydáváno za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Parametry projektu budou v souladu s ČSN 73 6056.
- připojení bude odpovídat normě ČSN 73 6110 a vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- Nedílnou součástí tohoto vyjádření je námi potvrzená situace.
- Inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.
- Vjezdová vrata nesmí být otevírána směrem do komunikace a sousední prostor je nutno zajistit tak, aby nedocházelo ke zhoršování rozhledových poměrů, tzn., že v jeho blízkosti nesmí být umístěny stavby (sloupy VO, rozvodné skříně atd., které musí být umístěny min. 0,5 m od okraje komunikace a průchod bodově snížen max. na šíři 0,9 m) a vysazovány vzrostlé křoviny, dřeviny či jiné rostliny (výška max. 0,7m).
- Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh), tyto přechodné překážky budou v případě výskytu odstraňovány.

O d ů v o d n ě n í:

Předmětem předložené žádosti doručené Policii České republiky, Dopravnímu inspektorátu Kladno, ze dne 06.11.2025 je připojení objektu školy. K připojení byly doloženy dostatečné rozhledové poměry pro rychlost 50 km/h. Nově navržená tři kolmá parkovací stání jsou o šíři min. 2,5 m s rozšířením krajních parkovacích stání na 2,75 m. Délka parkovacích stání je navržena na 5,0 m.

Policie České republiky, jako dotčený orgán vydávající vyjádření s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (za předpokladu dodržení výše zmíněných podmínek).

Zpracoval:
por. Pavel Raška

npor. Bc. Radim Plevák
vedoucí DI Kladno