

Obec Horní Bezděkov
Vážený pan Petr Boháček - starosta
Hlavní 41
273 51 Horní Bezděkov

Datum: 12. 12. 2025
Značka: 0/25-Horní Bezděkov

Věc: Vyjádření k požadavku vypouštění odpadních vod při změně užívání budovy Letohrádek Vendula na školu Donum Felix

Dne 18. 11. 2025 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k možnosti vypouštění odpadních vod při změně užívání budovy Letohrádek Vendula na školu Donum Felix. Dle poskytnuté Souhrnné technické zprávy bude činit maximální produkce odpadních vod následující úroveň:

Kategorie	počet	směrné číslo	denní produkce
žáci (střední škola)	160 osob	25 l.(os.d) ⁻¹	4 000 l.d ⁻¹
učitelé	20 osob	35 l.(os.d) ⁻¹	700 l.d ⁻¹
výdejna s ohřívařnou	180 porcí	7 porce ⁻¹	1 260 l.d ⁻¹
Celkem			5 960 l.d ⁻¹

Při respektování směrné hodnoty specifické potřeby vody na jednoho obyvatele ve výši 35 m³.rok⁻¹ lze kalkulovat denní znečištění produkované zařízením na úrovni cca 62 ekvivalentních obyvatel.

ČOV Horní Bezděkov je projektována na kapacitu 900 ekvivalentních obyvatel, přičemž je v obci trvale hlášeno 717 osob. Výše zmiňovaný objekt má zkolaudovanou přípojku na veřejnou kanalizaci a v době přípravy projektové dokumentace intenzifikace ČOV bylo s jeho provozem uvažováno. Jako odpovědný zástupce za provoz ČOV s vypouštěním odpadních vod v množství uváděném Souhrnnou technickou zprávou souhlasím. Vypouštění toho množství a znečištění představovaného klasickými splaškovými vodami je technicky možné.

S pozdravem



Dr. Ing. Radovan Šorm

Pozn.: Veškerou korespondenci prosíme zasílat na adresu naší pražské provozovny: **Mařákova 8, 160 00 Praha 6**

IČO: 60914441
DIČ: CZ60914441

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Praha 6, č.ú. 168381329/0800

Plátce DPH: Ano